

募集説明書等に関する質問について、以下のとおり回答致します。

No.	資料名	ページ	質問事項	回答
1	募集説明書	2ページ	2.8 受注者の収入 消費税率が平成29年4月1日から10%に変更予定となっておりますが、建設工事及び維持管理・運営業務に係る対価について、これによって金額が増加する場合は、町の負担と理解してよろしいでしょうか。	・ご理解のとおりです。
2	募集説明書	5ページ	5.1 応募者の備えるべき参加資格要件について監理技術者等の配置技術者の条件は特にないものと考えて宜しいでしょうか。	・応募時点で技術者を配置する必要はありませんが、工事請負契約を締結した時点で建設業法第26条の規定による専任の技術者の配置が必要となります。
3	募集説明書	9ページ	6.5 提案書の提出について、提出部数は15部とありますが、正本/副本の区別がありましたらご教示願います。	・電子データを添付したものが正本、それ以外は副本と考えて下さい。
4	募集説明書	12ページ	8.4.2 予算の確保 ①債務負担行為の金額は、紫波町議会ホームページの本会議〈平成27年〉定例会9月会議「議案59号 平成27年度紫波町一般会計補正予算(第3号)」の5ページで公開されている、下記のとおり の金額と理解してよろしいでしょうか。 建設事業 1,765,000,000円に物価変動、賃金変動及び税制度変更に伴う増減額を加算して得た額 運営事業 1,425,000,000円に物価変動、賃金変動及び税制度変更に伴う増減額を加算して得た額 ②また、予定価格は事前に公表されないのでしょうか。	①ご理解のとおりです。 ②公表しません。
5	優先交渉権者選定基準	5ページ	別紙 評価基準の欄に、「下水道投入量・助燃剤製造量及び処理費用については順位法とする」とありますが、「順位法」とはどのような方法で採点されるのかご教示願います。	・評価点の算出方法のA B C Dを順位に置き換えた形で算出します。 (投入量・製造量は量が少ない提案順 処理費用は安価となった提案順)
6	優先交渉権者選定基準	9ページ	4.1 試運転 試運転期間は30日とありますが、引渡性能試験結果も含まれるのでしょうか？ 試運転期間は30日以上と考えてよろしいのでしょうか？	・要求水準書(建設工事編)8ページ 4.1 試運転 に関する質問と理解して回答いたします。 ・工期内に全てを完了していることが必要です。 ・試運転期間の30日は、目安として下さい。
7	要求水準書(建設工事編)	2ページ	1.7 工期 ①既存施設の解体と発掘調査の終了時期はいつでしょうか。 ②遺跡の分布図等の資料を提示されないのでしょうか。	①施設整備範囲内の解体及び発掘調査の完了時期は、平成28年7月末、その他の解体については30年度の予定です。 ②遺跡の分布図等の資料は提示しませんが、必要であれば紫波町教育委員会事務局の生涯学習課で縦覧することができます。 なお、発掘調査は、施設整備範囲内の通路及び西側の緑地帯を除く内側部分の調査を予定しています。放流管の埋設ルート等、さらに調査が必要な部分については、採用された計画に合わせて調査する予定です。
8	要求水準書(建設工事編)	4ページ	第1章 2.5.4 敷地周辺設備(2)生活用水について、上水の取り合い位置についてご教示願います。	・組合の仮設事務所工事に伴い、南側門柱の内側に量水器を移設する予定です。

No.	資料名	ページ	質問事項	回答
9	要求水準書 (建設工事編)	5ページ	第1章 2.5.4 敷地周辺設備(2) 既存の井戸2本について、切替えて引き続き利用できるよう配管を行うとの記載がありますが、新設井戸も含めた運転方法についてご要望がございましたらご教示願います。	・現状の運転に支障がないようにするため、新設井戸を優先的に利用する方向として下さい。
10	要求水準書 (建設工事編)	5ページ	第1章 2.5.4(3) 電話 ここでいう回線につきましては、貴町にて使用されるものと考えてよろしいでしょうか。また、その場合、回線使用料は貴町ご負担と考えて宜しいでしょうか。また、民間事業者が独自で電話、インターネット等の回線を敷設することは許可いただけると理解して宜しいでしょうか。	・施設の連絡用に確保すべき最低限の回線で、本町が使用するものではありません。 ・それ以外に独自で回線を接続する場合はご提案下さい。
11	要求水準書 (建設工事編)	8ページ	第1章 4.2(3) 運転指導員 運転指導員が試運転員を兼務することは可能と理解して宜しいでしょうか。	・ご理解のとおりです。
12	要求水準書 (建設工事編)	19ページ	2.1 し尿等の搬入時間 し尿、浄化槽汚泥の一日当たりの搬入車両台数をご教示願います。	・農業集落排水施設の清掃時に最大100klの搬入を見込んでいますので、30台前後が想定されますが、通常は15台前後を想定しています。
13	要求水準書 (建設工事編)	28ページ	第3章1.1.3自動ドアについて、受入室への車両の進入・退出の容易さを考慮し、自動ドアより開閉速度が速く、他施設で納入実績のあるアルミ製のスパイラルドアを選定しても宜しいでしょうか。	・事業者の提案に委ねます。 ・本施設の立地条件(降雪・低温対応等)を考慮下さい。
14	要求水準書 (建設工事編)	41ページ	第4章2.1.3低濃度活性炭吸着塔について、弊社納入実績のある充填接触方式を採用しても宜しいでしょうか。	・事業者の提案によります。 ・カードリッジ式と同等からそれ以上の性能/維持管理の容易さを証明して下さい。
15	要求水準書 (建設工事編)	44ページ	第5章1.3高圧引込線工事について、今回工事で新規に高圧受電を行います。新設処理施設受電から、既設処理設備運用停止までは高圧2回線受電と理解して宜しいでしょうか。	・東北電力の考え方は、1宅地1供給が原則ですが、今回の場合は契約者が異なります。 ・建築確認申請書の出し方にも関係するかも知れませんが、別受電になるよう、東北電力と協議して下さい。
16	要求水準書 (建設工事編) 、(維持管理・運営業務編)	(建設)46ページ、 (維持管理)27ページ	防犯警報装置は貴町と協議の上決定するとなっておりますが、設置等に関する費用は見積外と考えて宜しいでしょうか。また、詳細仕様についてご教示願います。	・維持管理に係る事項となりますので、事業者により考え方を提案して下さい。 ・具体的な設置・運用の段階については本町との協議によります。 ・設置等に関する費用は、見積りに含めて下さい。
17	要求水準書 (建設工事編)	47ページ	第5章 2.2.1.1(2)表-1、項目にばっ気空気風量が記載されていますが、本方式では水処理設備がない為不要と考えて宜しいでしょうか。	・事業者の提案に委ねます。
18	要求水準書 (建設工事編)	48ページ	第5章 2.1.4 テレビ監視装置(1) テレビカメラ設備 テレビカメラは電動雲台は設置せず、カメラ本体のパンチルト機能による操作としても宜しいでしょうか。	・事業者の提案に委ねます。
19	要求水準書 (建設工事編)	50ページ	放流流量計は、放流量が確認できるもので宜しいでしょうか。	・お見込みのとおりです。
20	要求水準書 (建設工事編)	52ページ	第6章土木・建築、その他工事1.2.2(5) 監督員事務所の大きさや収容人員をご教示願います。	・4～5名程度で図面を広げて協議できるスペースに図面等を保管できる書棚等を配置して下さい。 ・全体の工程会議等を行うスペースは、別に考えて下さい。

No.	資料名	ページ	質問事項	回答
21	要求水準書 (建設工事編)	52ページ	第6章 最終残土については場外自由処分と理解して宜しいでしょうか。	・ご理解のとおりです。
22	要求水準書 (建設工事編)	57ページ	第6章 2.1 整地工事(2)計画地盤高について、現況GLの標高をご教示願います。	・基準等の計算には、要求水準書(建設工事編)73ページの93.9を使用してください。
23	要求水準書 (建設工事編)	2、57ページ	2ページに外構工事は本工事とは別に施工するとなっております。また、57ページではその他工事の門・困障工事は本工事とは別に施工となっておりますが、外構工事(場内道路等工事・門・困障工事・場内整備工事)は本工事範囲外として理解して宜しいでしょうか。また、場内雨水の取り合いについてご教示願います。	・建物の計画が見込まれる部分については、埋蔵文化財の発掘調査を予定していますので、建物周辺については、本施設の運営に支障をがないよう本工事において整備して下さい。 ・発掘調査は、施設整備範囲内の通路及び西側の緑地帯を除く内側部分の調査を予定しています。 ・全体計画は、要求水準書(維持管理・運営業務編)31ページの業務対象範囲を見据えた計画として下さい。 ・場内雨水排水は、施設整備範囲の北東側の通路部分にある既存の排水路に接続して下さい。
24	要求水準書 (建設工事編)	62ページ	第6章2.3.3放流管(7)②配管材質について、他の材質を採用しても宜しいでしょうか。	・具体例が無いので回答できませんが、提案に際しては、要求水準を満たしていないと評価されないよう注意して下さい。
25	要求水準書 (建設工事編)	62ページ	第7章 2.4 希釈水給水設備(さく井工事)について、新設1台との記載がありますが、施設整備範囲内と理解して宜しいでしょうか。	・施設整備範囲内ではなく、現処理場の敷地内とします。 ・井戸から施設整備範囲までの配管は、仮設配管として計画して下さい。
26	要求水準書 (建設工事編)	62ページ	2.4.1 さく井工事 ① さく井工事について、井戸設置位置は施設整備範囲内となりますでしょうか。 ②また、範囲外の場合、既存施設の埋設管等もあるかと思われそうですが、施設整備範囲までの配管ルートについて制限等はありませんでしょうか。	①施設整備範囲内ではなく、現処理場の敷地内とします。 ②施設整備範囲外に埋設するためには、埋蔵文化財の発掘調査が必要になりますので、本工事では仮設配管として、現処理場の運営に支障にならないよう計画して下さい(質問24も参照)。
27	要求水準書 (建設工事編)	62ページ	第7章 2.4 希釈水給水設備(さく井工事)について、既設2台を本工事において更新するとの記載がありますが、水中ポンプ、配管などの更新工事範囲及び5号井戸の施設整備範囲までのルートをご教示願います。	・更新は水中ポンプのみとします。 ・配管は、最終的に埋設しますが、埋蔵文化財の発掘調査が必要になりますので、本工事では仮設配管として、現処理場の運営に支障にならないよう計画して下さい(質問24・27も参照)。
28	要求水準書 (建設工事編)	63ページ	第7章3.3.2試験室設備(1)については、維持管理・運営業務で行う場内での測定分析項目に応じた設備として宜しいでしょうか。	・事業者の提案に委ねます。 ・外注により対応する場合は、費用を維持管理費に見込んで下さい。
29	要求水準書 (建設工事編)	71ページ	添付資料-3について、既存施設の撤去工程をご教示願います。	・72ページに示す施設整備範囲内の解体及び発掘調査の完了時期は、平成28年7月末、その他の解体については30年度の予定です。(質問7も参照)
30	要求水準書 (建設工事編)	72ページ	施設整備範囲内の植栽について、残置するものがありましたらご教示願います。	・事業者の提案に委ねます。
31	要求水準書 (建設工事編)	73ページ	添付資料-5、図面内に(敷地内に接続樹を設ける)と記載がありますが、本工事は下水道管渠へ圧送して放流する為不要と考えて宜しいでしょうか。	・お見込みのとおりです。
32	要求水準書 (建設工事編)	—	提案書提出前に、し尿・浄化槽汚泥のサンプル採取は可能でしょうか。	・採取を希望される場合は、参加資格確認書類の提出時に希望日時等をお知らせ下さい。組合に要請して対応します。

No.	資料名	ページ	質問事項	回答
33	要求水準書 (維持管理・ 運営業務編)	20ページ	第3章 2.1(2)し尿等の搬入時間等 休業日に”年末年始”とありますが、具 体的に何月何日から何月何日までかご教 示願います。	・12月29日から1月3日までとしま す。
34	要求水準書 (維持管理・ 運営業務編)	23ページ	第3章 4測定分析等業務 「測定分析結果は、計量証明書によるこ とを原則とする」とありますが、これ は”定期測定分析”にかかるものとの理 解で宜しいでしょうか。	・ご理解のとおりです。
35	建設工事請負 契約書	全体	「事業者提案」(第1条など)、「提案 書」(第3条など)、「事業提案」(第14 条など)は、いずれも同義と理解してい ますが、いずれかに用語を統一して頂け ないでしょうか。	・条文の文意を確認したうえで、必要に応 じて優先交渉権者との協議時に統一を図り ます。
36	建設工事請負 契約書	4ページ	第10条第2項における「同条第3項の決定 及び通知」「同条第4項の請求」「同条第 5項の通知の受理」は、それぞれ、「同条 第4項の決定及び通知」「同条第5項の請 求」「同条第6項の通知の受理」の誤りと いう理解で宜しいでしょうか。	・ご理解のとおりです。 ・優先交渉権者との協議時に修正します。
37	維持管理・運 営業務委託契 約書	全体	「本施設維持管理・運営業務」(第9 条)、「維持管理・運営業務」(第10条3 項など)、「委託業務」(第13条な ど)、「本件業務」(第57条)は、いず れも同義と理解していますが、いずれか に用語を統一して頂ければと存じます。	・条文の文意を確認したうえで、必要に応 じて優先交渉権者との協議時に統一を図り ます。
38	維持管理・運 営業務委託契 約書	6ページ	第20条第2項の「廃棄物処理技術管理者」 は、「廃棄物処理施設技術管理者」を指 すと理解して宜しいでしょうか。	・ご理解のとおりです。 ・優先交渉権者との協議時に修正します。
39	維持管理・運 営業務委託契 約書	6ページ	第21条によれば、受注者と建設工事請負 事業者が異なることを想定されているよ うに見えますが、そのような応募は可能 なのでしょうか。	・募集説明書P5の5.1.1を優先します。 ・優先交渉権者との協議時に修正します。
40	維持管理・運 営業務委託契 約書	6ページ	第22条の「業務計画書類」と「業務実施 計画書」は、要求水準書19ページの「業 務計画図書類」、「業務計画書」を指す と理解しています。業務遂行の便宜上、 できれば用語を統一して頂ければと存じ ます。	・ご理解のとおりです。 ・条文の文意を確認したうえで、必要に応 じて優先交渉権者との協議時に統一を図り ます。
41	維持管理・運 営業務委託契 約書	7ページ	第27条第2項の「維持管理業務実施計画 書」とは、第22条第1項第1号の「業務実 施計画書」を指すと理解して宜しいで しょうか。その場合、「第3号」は「第1 号」に訂正し、用語を統一して頂ければ と存じます。	・ご理解のとおりです。 ・条文の文意を確認したうえで、必要に応 じて優先交渉権者との協議時に統一を図り ます。
42	維持管理・運 営業務委託契 約書	17ページ	第55条第2項第7号の「●日」には、「90 日」と記載されると理解して宜しいで しょうか。	・優先交渉権者との協議の上決定します。
43	維持管理・運 営業務委託契 約書	19ページ	第57条第3項の「やむを得ないと認めるも の」としては、たとえばどのようなもの が該当するとお考えでしょうか。 この点は、建設工事請負契約書における 同趣旨の条文(第47条第2項)との間で違 いを設ける理由がないと思われま すので、同条項の文言に合わせて、そのよ うな制限をかけることなく、単に「その損 害を賠償するものとする」として頂けな いでしょうか。	・優先交渉権者との協議の上決定します。

No.	資料名	ページ	質問事項	回答
44	維持管理・運営業務委託契約書	21ページ	第63条第3項第5号に、「発注者が本施設の維持管理・運営に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合・・・」とありますが、具体的にどのような場合を想定されておりますでしょうか。	・現時点での想定はありません。将来の事象に備えたものです。
45	維持管理・運営業務委託契約書	22ページ	第64条に「委託業務が個人情報を含むものである場合は」とありますが、実際の業務には個人情報が含まれるのでしょうか。どういう形でどのような個人情報が含まれることになるのでしょうか。	・現時点での想定はありません。将来の事象に備えたものです。
46	維持管理・運営業務委託契約書	27ページ	別紙2 処理委託費の支払方法（第44条関係）について、2項変動費最後の行の「固定費単価」は「変動費単価」の誤りという理解で宜しいでしょうか。	・ご理解のとおりです。 ・優先交渉権者との協議時に修正します。
47	提案書様式集	様式4-1 ~4-7	各様式において枚数制限はないとの理解で宜しいでしょうか。	・原則として各様式1枚以内として下さい（費用等で項目が増えることによりページが増える場合を除きます）。
48	その他 (工事期間中)	—	工事期間中、車両動線等の制約があればご教授願います。	・既設の運用は継続を予定します。したがって、既設投入車室への搬入路及びし渣・汚泥搬出路を確保して下さい。
49	その他 (工事仮設)	—	工場敷地内に、仮設事務所及び駐車場敷地（300㎡程度）は無償貸与いただけますか。	・敷地内の使用は、施設整備範囲内のみとします。
50	その他 (埋設物全般)	—	井戸・街灯などの埋設配管・配線ルートをご教示願います。	・埋設するためには、埋蔵文化財の発掘調査が必要になりますので、本工事では仮設配管として、現処理場の運営に支障にならないよう計画して下さい。
51	その他 (サンプリング)	—	し尿・浄化槽汚泥のサンプリングを別途させて頂けないでしょうか。	・採取を希望される場合は、参加資格確認書類の提出時に希望日時等をお知らせ下さい。組合に要請して対応します。
52	その他 (ごみ集積場取扱い)	—	施設整備範囲内に、ごみ集積場がありますが、工事中および竣工後の取扱をご教示願います。	・工事中及び竣工後においても機能を確保して下さい。集積場の清掃等は、利用者（周辺住民）により行われるため、維持管理・運営業務委託対象外とします。 ・動線又は放流管等の支障になる場合は、機能を損なわないよう事業者により移設して下さい。
53	その他 (搬入車両)	—	竣工後に予定されている搬入車両台数とその大きさをご教示願います。	・農業集落排水施設の清掃時に最大100klの搬入を見込んでいますので、30台前後が想定されますが、通常は15台前後を想定しています。 ・搬入車両は4t車とします。 ・車両寸法は最大で（長）6920mm×（幅）2320mm×（高）2650mmとして下さい。
54	その他 (駐車場台数)	—	駐車場の台数について要望はございますか。	・要求水準書（維持管理・運営業務編）31ページの業務対象範囲内に、乗用車10台の駐車区画の他、バス1台が待機できるよう計画して下さい。