

採 水 年 月 日			5月19日	7月15日	10月21日	1月20日																
採 水 者			浅倉 公正	高橋 基	鎌田 誠	畠山 裕大																
天 候 (前日/ 当日)			曇り/晴れ	曇り/雨	曇り/曇り	雪/雪																
気 温			18.0	26.1	9.5	-3.9																
水 温			12.6	17.0	13.5	5.5																
項 目			基準値																平均値	最小	最大	
水 質 基 準 項 目 に 関 する 項 目	健 康 に 関 する 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下	3															0	3	3	
		2 大腸菌	検出されないこと	17. OMPN																17	17	17
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003																0	0	0
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005																0	0	0
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001																0	0	0
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001																0	0	0
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001																0	0	0
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002																0	0	0
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004																0	0	0
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001																0	0	0
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.26																0	0.26	0.26
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05																0	0	0
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01																0	0	0
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002																0	0	0
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.001																0	0	0
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001																0	0	0
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001																0	0	0
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001																0	0	0
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001																0	0	0
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001																0	0	0
		21 塩素酸	0.6mg/L以下																			
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下																			
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下																			
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																			
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																			
		26 臭素酸	0.01mg/L以下																			
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下																			
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																			
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																			
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下																			
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																			
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01																	0	0	0
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01																	0.000	0	0
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03																	0	0	0
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01																	0	0	0
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.5																	0	2.5	2.5
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005																	0	0	0
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.0																	0	3	3
	39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	13																	0	13	13
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	39																	0	39	39
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02																	0	0	0
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001																	0	0	0
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001																	0	0	0
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002																	0	0	0
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005																	0	0	0
	46 有機物(全有効炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.42																	0.0	0.42	0.42
	47 pH値	5.8～8.6	7.3																	0	7.3	7.3
	48 味	異常でないこと	-																	原水は行いません		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし																	-	-	-
	50 色度	5度以下	1.3																	0.0	1.3	1.3
	51 濁度	2度以下	0.2																	0	0.2	0.2
	消 毒	残留塩素		1.0mg/L以下																-	-	-
		遊離残留塩素		0.1mg/L以上																-	-	-
		判 定		-	-															-	-	-
目 標 管 理 項 目	嫌気性芽胞菌		検出されないこと	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性												-	-	-	
	大腸菌		検出されないこと	(+)陽性	(+)陽性	(-)陰性	(-)陰性												-	-	-	
	判 定		-	-	-	-													-	-	-	

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

浄水処理に起因する消毒副生成物のため原水では行いません

採 水 年 月 日			4月15日	5月13日	6月9日	7月8日	8月5日	9月8日	10月7日	11月11日	12月1日	1月14日	2月3日	3月2日	平均値	最小	最大		
採 水 者			三上 友幸	三上 友幸	高橋 基	鎌田 誠	高田 仁	金子 響	三上 友幸	畠山 裕大	高田 仁	畠山 裕大	畠山 裕大	畠山 裕大					
天 候 (前日/ 当日)			雨/雨	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	曇り/曇り	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	雪/雪	曇り/曇り	晴れ/晴れ					
気 温			7.1	17.7	23.5	31.3	25.5	25.7	17.9	9.3	8.5	-3.6	1.6	4.0					
水 温			10.0	14.2	18.7	25.1	29.0	25.9	21.9	12.7	10.0	3.6	3.6	5.1					
項 目			基準値																
水 質 基 準 性 状 に 関 す る 項 目	健 康 に 関 す る 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
		2 大腸菌	検出されないこと	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	-	-	-	
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						<0.0003							0	0	0	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005							0	0	0	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0	0	0.001	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						<0.002							0	0	0	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						<0.004							0	0	0	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	0	0	0	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.26			0.23			0.13				0.28	0	0.13	0.28	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.07								0	0.07	0.07	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01								0	0	0	
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002								0	0	0	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.001								0	0	0	
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.001								0	0	0	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.001								0	0	0	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001								0	0	0	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001								0	0	0	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001								0	0	0	
		21 塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06					<0.06			<0.06	0	0	0
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002					<0.002			<0.002	0	0	0
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001			0.003					0.001			<0.001	0	0	0.003
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002					<0.002			<0.002	0	0	0
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001					<0.001			<0.001	0	0	0.001
		26 臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	0	0	0
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.006					0.001			<0.001	0	0	0.003
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002					<0.002			<0.002	0	0	0
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.002					<0.001			<0.001	0	0	0.002
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	0	0	0
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008					<0.008			<0.008	0	0	0
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01		0.01							<0.01	0	0.01	0.01	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.01				<0.01				0	0	0	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.03								0	0	0	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.03								0	0.03	0.03	
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						5.3								0	5.3	5.3	
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.005								0	0	0	
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	4.3	4.6	4.5	4.9	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.8	4.7	4.3	4.9	
	39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						17								0	17	17	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下						57								0	57	57	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02								0	0	0	
	42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					0	0	0	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						0	0	0	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.002								0	0	0	
	45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005								0	0	0	
	46 有機物(全有効炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下	<0.15	0.19	0.16	0.26	0.18	0.23	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.21	0.19	0	0	0.26	
	47 pH値	5.8～8.6	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.2	7.5	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0	0	0	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0	
	消 毒	残留塩素	1.0mg/L以下													-	-	-	
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.32	0.44	0.50	0.32	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.44	0.40	0.46	0.38	0.32	0.50	
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	
目標管理項目	嫌気性芽胞菌		検出されないこと												-	-	-		
	大腸菌		検出されないこと												-	-	-		
	判 定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

省略不可項目（1回以上/月）

省略不可項目（1回/3ヶ月以上）

採 水 年 月 日			5月19日	7月15日	10月21日	1月20日																
採 水 者			浅倉 公正	高橋 基	鎌田 誠	大川 政幸																
天 候 (前日/ 当日)			曇り/晴れ	曇り/雨	曇り/曇り	雪/雪																
気 温			18.0	26.1	9.5	-3.9																
水 温			11.8	18.7	10.9	2.5																
項 目			基準値																平均値	最小	最大	
水 質 項 目 基 準 性 状 に 関 する 項 目	健 康 に 関 する 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下	12															0	12	12	
		2 大腸菌	検出されないこと	34. OMPN															6.8	6.8	6.8	
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003															0	0	0	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005															0	0	0	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.007	0.005													0.000	0.004	0.007	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002															0	0	0	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004															0	0	0	
		10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.70															0	0.7	0.7	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05															0	0	0	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01															0	0	0	
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002															0	0	0	
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		21 塩素酸	0.6mg/L以下																			
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下																			
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下																			
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																			
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																			
		26 臭素酸	0.01mg/L以下																			
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下																			
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																			
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																			
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下																			
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																			
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01																0	0	0	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01																0.000	0	0	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03																0	0	0	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01																0	0	0	
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.1																0	3.1	3.1	
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005																0.000	0	0	
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.4																0	3.4	3.4	
	39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18																0	18	18	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	47																0	47	47	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02																0	0	0	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001																0	0	0	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001																0	0	0	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002																0	0	0	
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005																0	0	0	
	46 有機物(全有効炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.65																0	0.65	0.65	
	47 pH値	5.8～8.6	7.6																0	7.6	7.6	
	48 味	異常でないこと																	原水は行いません			
	49 臭気	異常でないこと	× 青草臭																-	-	-	
	50 色度	5度以下	2.1																0	2.1	2.1	
	51 濁度	2度以下	0.5																0	0.5	0.5	
	消 毒	残留塩素		1.0mg/L以下															-	-	-	
		遊離残留塩素		0.1mg/L以上															-	-	-	
	判 定																		-	-	-	
目 標 管 理 項 目	嫌気性芽胞菌		検出されないこと	(+) 陽性	(+) 陽性	(-) 陰性	(-) 陰性											-	-	-		
	大腸菌		検出されないこと	(+) 陽性	(+) 陽性	(+) 陽性	(+) 陽性											-	-	-		
	判 定			-	-	-	-											-	-	-		

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

浄水処理に起因する消毒副生成物のため原水では行いません

採 水 年 月 日			4月15日	5月13日	6月9日	7月8日	8月5日	9月8日	10月7日	11月11日	12月1日	1月14日	2月3日	3月2日	平均値	最小	最大
採 水 者			三上 友幸	三上 友幸	田中 祐介	鎌田 誠	高田 仁	金子 響	三上 友幸	畠山 裕大	田中 祐介	畠山 裕大	畠山 裕大	高田 仁			
天 候 (前日/ 当日)			雨/雨	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	曇り/曇り	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	雪/雪	曇り/曇り	晴れ/晴れ			
気 温			7.1	17.7	23.5	31.3	25.5	25.7	17.9	9.3	8.5	-3.6	1.6	4.0			
水 温			9.4	14.1	15.9	23.0	23.5	23.0	19.9	12.8	10.3	4.9	3.9	5.6			
項 目			基準値														
水 質 基 準	健 康 に 関 する 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
		2 大腸菌	検出されないこと		(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	-	-	-
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							0	0	0
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							0	0	0
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							0	0	0
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001	0.002	0.004	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.000	0.005
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下					<0.002							0	0	0
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					<0.004							0	0	0
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.51							0	0.51	0.51
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.07							0	0.07	0.07
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							0	0	0
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							0	0	0
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.001							0	0	0
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.001							0	0	0
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.001							0	0	0
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							0	0	0
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							0	0	0
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							0	0	0
		21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06		0.09			<0.06			<0.06	0	0	0.09
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	0	0	0
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.004		0.003			0.004			0.001	0	0.001	0.004
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004		0.006			0.003			<0.002	0	0	0.006
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001		<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0.001
		26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.007		0.004			0.005			0.003	0	0	0.007
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004		0.011			0.003			<0.002	0	0	0.004
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002		0.001			0.002			0.001	0	0.001	0.002
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	0	0	0
水 質 基 準	性 状 に 関 する 項 目	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	0	0	0
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.03		0.13			0.06			0.02	0	0.02	0.13
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							0	0	0
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	0	0	0
		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.2							0	6.2	6.2
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							0	0	0
		38 塩化物イオン	200mg/L以下		4.4	4.5	4.7	4.6	4.8	4.6	4.5	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	4.8
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					26							0	26	26
		40 蒸発残留物	500mg/L以下			85		66			66			54	0	54	85
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							0	0	0
		42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					0	0	0
		43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					0	0	0
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.002							0	0	0
		45 フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							0	0	0
		46 有機物(全有効炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.27	0.45	0.29	0.49	0.39	0.48	0.42	0.27	0.30	0.25	0.5	0.2	0.49
		47 pH値	5.8~8.6		7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7
		48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
		49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
		50 色度	5度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0	0	0.8
		51 濁度	2度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0
水 質 基 準	消 毒	残留塩素	1.0mg/L以下												-	-	-
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上		0.48	0.52	0.56	0.50	0.52	0.52	0.54	0.50	0.50	0.52	0.52	0.48	0.58
		判 定	適合		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-
目標管理項目	判 定	嫌気性芽胞菌	検出されないこと												-	-	-
		大腸菌	検出されないこと												-	-	-
		判 定	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

省略不可項目 (1回以上/月)

省略不可項目 (1回/3ヶ月以上)

採 水 年 月 日			5月19日	7月15日	10月21日	1月20日																
採 水 者			高田 仁	高橋 基	鎌田 誠	大川 政幸																
天 候 (前日/ 当日)			曇り/晴れ	曇り/雨	曇り/曇り	雪/雪																
気 温			18.0	26.1	9.5	-3.9																
水 温			13.6	15.2	13.2	12.1																
項 目			基準値																平均値	最小	最大	
水 質 基 準 項 目 に 関 する 項 目	健 康 に 関 する 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下	0															-	-	-	
		2 大腸菌	検出されないこと	<1.8															-	-	-	
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003															0	0	0	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005															0	0	0	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002															0	0	0	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004															0	0	0	
		10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.93															0.00	0.93	0.93	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06															0	0.06	0.06	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01															0	0	0	
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002															0	0	0	
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001															0	0	0	
		21 塩素酸	0.6mg/L以下																			
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下																			
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下																			
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																			
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																			
		26 臭素酸	0.01mg/L以下																			
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下																			
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																			
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																			
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下																			
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																			
	性 状 に 関 する 項 目	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01															0	0	0	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01															0	0	0	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03															0.000	0	0	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01															0	0	0	
		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.5															0	6.5	6.5	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005															0	0	0	
		38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.4															0	4.4	4.4	
		39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47															0	47	47	
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	97															0	97	97	
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02															0	0	0	
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001															0	0	0	
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001															0	0	0	
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002															0	0	0	
		45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005															0	0	0	
		46 有機物(全有効炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.16															0.0	0.16	0.16	
		47 pH値	5.8～8.6	7.4															0	7.4	7.4	
		48 味	異常でないこと																原水は行いません			
		49 臭気	異常でないこと	異常なし															-	-	-	
		50 色度	5度以下	<0.5															0.0	0	0	
		51 濁度	2度以下	0.2															0	0.2	0.2	
	消 毒	残留塩素	1.0mg/L以下																-	-	-	
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上																-	-	-	
	判 定																		-	-	-	
目 標 管 理 項 目	嫌気性芽胞菌		検出されないこと	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性											-	-	-		
	大腸菌		検出されないこと	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性											-	-	-		
	判 定			-	-	-	-											-	-	-		

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

浄水処理に起因する消毒副生成物のため原水では行いません

採 水 年 月 日			4月15日	5月13日	6月9日	7月8日	8月5日	9月8日	10月7日	11月11日	12月1日	1月14日	2月3日	3月2日	平均値	最小	最大		
採 水 者			三上 友幸	三上 友幸	高橋 基	鎌田 誠	高田 仁	金子 響	三上 友幸	畠山 裕大	高田 仁	畠山 裕大	畠山 裕大	畠山 裕大					
天 候 (前日/ 当日)			雨/雨	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	曇り/曇り	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	雪/雪	曇り/曇り	晴れ/晴れ					
気 温			7.1	17.7	23.5	31.3	25.5	25.7	17.9	9.3	8.5	-3.6	1.6	4.0					
水 温			10.2	13.3	18.5	24.0	27.5	24.5	20.1	12.7	9.6	4.9	2.9	4.9					
項 目			基準値																
水 質 基 準 項 目 関 連 する 項目	健康に 関 する 基 準 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
		2 大腸菌	検出されないこと	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	-	-	-	
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						<0.0003							0	0	0	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005							0	0	0	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						<0.002							0	0	0	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						<0.004							0	0	0	
		10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.99							0	0.99	0.99	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.11							0	0.11	0.11	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.01							0	0	0	
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002							0	0	0	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06				<0.06			<0.06	0	0	0
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	0	0	0
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	0	0	0
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0.001
		26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.002			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0.002
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	0	0	0
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0.001
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	0	0	0
	性 状 関 連 する 項目	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		0.02				<0.01			<0.01	0	0	0.02	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01		0.02				<0.01			0.02	0	0	0.02	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03								0	0	0	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.03		0.07				0.05			0.02	0	0.02	0.07	
		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8.7								0	8.7	8.7	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005								0	0	0	
		38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	8.6	8.8	8.7	8.8	8.6	8.8	8.8	8.9	8.9	9.0	9.0	8.8	8.3	9	
		39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						50							0	50	50	
		40 蒸発残留物	500mg/L以下			148			109				99			0	99	148	
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02							0	0	0	
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					0	0	0	
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						0	0	0	
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.002							0	0	0	
		45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005							0	0	0	
		46 有機物(全有効炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	0.16	0.15	0.16	<0.15	<0.15	<0.15	0.15	0	0.0	0.16	
		47 pH値	5.8～8.6	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.0	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.0	7.3	
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
		50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0	0	0	
		51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0	
	消 毒	残留塩素	1.0mg/L以下													-	-	-	
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.28	0.26	0.38	0.28	0.30	0.40	0.30	0.38	0.40	0.36	0.34	0.32	0.33	0.26	0.4	
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	
目標管理項目	嫌気性芽胞菌		検出されないこと												-	-	-		
	大腸菌		検出されないこと												-	-	-		
	判 定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

省略不可項目 (1回以上/月)

省略不可項目 (1回/3ヶ月以上)

採 水 年 月 日			4月15日	5月19日	6月9日	7月15日	8月5日	9月8日	10月21日	12月1日	1月20日	2月3日	3月2日	平均値	最小	最大	
採 水 者			三上 友幸	高田 仁	高橋 基	高橋 基	高田 仁	畠山 裕大	鎌田 誠	高田 仁	畠山 裕大	畠山 裕大	畠山 裕大				
天 候 (前日/ 当日)			雨/雨	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	曇り/雨	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/雨	雪/雪	曇り/曇り	晴れ/晴れ				
気 温			7.1	18.0	23.5	26.1	25.5	25.7	9.5	8.5	-3.9	1.6	4.0				
水 温			12.4	13.7	14.8	14.7	15.8	15.9	13.3	12.7	9.7	11.4	12.2				
項 目			基準値														
水 質 基 準 項 目 に 関 する 項 目	健 康 に 関 する 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下		0									0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと		<1.8										-	-	-
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003										0	0	0
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005										0	0	0
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002										0	0	0
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004										0	0	0
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.42										0	1.42	1.42
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.06										0	0.06	0.06
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.03										0	0.03	0.03
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002										0	0	0
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001										0	0	0
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.001										0	0	0
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001										0	0	0
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		21 塩素酸	0.6mg/L以下														
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下														
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下														
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下														
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下														
		26 臭素酸	0.01mg/L以下														
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下														
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下														
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下														
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下														
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下														
	性 状 に 関 する 項 目	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01										0	0	0
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01										0	0	0
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03										0	0	0
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01										0	0	0
		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.3										0	6.3	6.3
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005										0	0	0
		38 塩化物イオン	200mg/L以下		5.2										0	5.2	5.2
		39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		67										0	67	67
		40 蒸発残留物	500mg/L以下		122										0	122	122
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02										0	0	0
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001										0	0	0
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001										0	0	0
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.002										0	0	0
		45 フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005										0	0	0
		46 有機物(全有効炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.18										0.0	0.18	0.18
		47 pH値	5.8～8.6		7.6										0	7.6	7.6
		48 味	異常でないこと												原水は行いません		
		49 臭気	異常でないこと		異常なし										-	-	-
		50 色度	5度以下		<0.5										0	0	0
		51 濁度	2度以下		<0.1										0	0	0
	消 毒	残留塩素	1.0mg/L以下												-	-	-
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上												-	-	-
	判 定														-	-	-
目標管理項目	嫌気性芽胞菌		検出されないこと	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	-	-	-	
	大腸菌		検出されないこと	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	-	-	-	
	判 定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

浄水処理に起因する消毒副生成物のため原水では行いません

採 水 年 月 日			4月15日	5月13日	6月9日	7月8日	8月5日	9月8日	10月7日	11月11日	12月1日	1月14日	2月3日	3月2日	平均値	最小	最大		
採 水 者			三上 友幸	三上 友幸	高橋 基	鎌田 誠	高田 仁	畠山 裕大	三上 友幸	畠山 裕大	高田 仁	畠山 裕大	畠山 裕大	畠山 裕大					
天 候 (前日/ 当日)			雨/雨	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	曇り/曇り	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	雪/雪	曇り/曇り	晴れ/晴れ					
気 温			7.1	17.7	23.5	31.3	25.5	25.7	17.9	9.3	8.5	-3.6	1.6	4.0					
水 温			11.0	16.3	18.5	25.9	26.1	25.5	23.2	15.5	12.7	6.4	3.8	7.1					
項 目			基準値																
水 質 基 準 項 目 に 関 する 項 目	健康に 関する 項目	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
		2 大腸菌	検出されないこと	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	-	-	-	
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						<0.0003							0	0	0	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005							0	0	0	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						<0.002							0	0	0	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						<0.004							0	0	0	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.46			1.45			1.50			1.46	0	1.45	1.5	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.09							0	0.09	0.09	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.03							0	0.03	0.03	
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002							0	0	0	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001							0	0	0	
		21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06				<0.06			<0.06	0	0	0
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	0	0	0
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	0	0	0
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0.001
		26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.002			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0.002
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	0	0	0
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0	0	0.001
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	0	0	0
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.01								0	0	0	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.01								0	0	0	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.03								0	0	0	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.05								0	0.05	0.05	
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.1								0	8.1	8.1	
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.005								0	0	0	
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	5.7	5.7	5.7	5.6	5.7	5.6	5.6	5.4	5.7		
	39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			71			71				71			71	0	71	71	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下			174			132				121			131	0	121	174	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02								0	0	0	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					0	0	0	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						0	0	0	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.002								0	0	0	
	45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005								0	0	0	
	46 有機物(全有効炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下	<0.15	<0.15	<0.15	0.36	<0.15	0.17	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	0	0.0	0.36		
	47 pH値	5.8～8.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8		
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0	0	0		
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0		
	消毒	残留塩素	1.0mg/L以下													-	-	-	
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.36	0.34	0.44	0.38	0.40	0.44	0.42	0.38	0.36	0.38	0.42	0.38	0.39	0.34	0.44	
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	
目標管理項目	嫌気性芽胞菌		検出されないこと												-	-	-		
	大腸菌		検出されないこと												-	-	-		
	判 定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

省略不可項目(1回以上/月)

省略不可項目(1回/3ヶ月以上)

採 水 年 月 日			4月15日	5月19日	6月9日	7月15日	8月5日	9月8日	10月21日	12月1日	1月20日	2月3日	3月2日	平均値	最小	最大	
採 水 者			三上 友幸	高田 仁	高橋 基	高橋 基	高田 仁	畠山 裕大	鎌田 誠	高田 仁	大川 政幸	畠山 裕大	畠山 裕大				
天 候 (前日/ 当日)			雨/雨	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	曇り/雨	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/雨	雪/雪	曇り/曇り	晴れ/晴れ				
気 温			7.1	18.0	23.5	26.1	25.5	25.7	9.5	8.5	-3.9	1.6	4.0				
水 温			11.2	12.7	13.7	15.1	16.6	16.1	12.8	9.5	10.0	10.7	11.1				
項 目			基準値														
水 質 基 準 項 目 に 関 する 項 目	健 康 に 関 する 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下		0									0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと		<1.8										-	-	-
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003										0	0	0
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005										0	0	0
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002										0	0	0
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004										0	0	0
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.31										0.00	1.31	1.31
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.06										0	0.06	0.06
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01										0	0	0
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002										0	0	0
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001										0	0	0
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.001										0	0	0
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001										0	0	0
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001										0	0	0
		21 塩素酸	0.6mg/L以下														
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下														
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下														
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下														
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下														
		26 臭素酸	0.01mg/L以下														
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下														
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下														
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下														
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下														
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下														
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01											0	0	0
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01											0	0	0
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03											0	0	0
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01											0	0	0
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.1											0	7.1	7.1
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005											0	0	0
	38 塩化物イオン	200mg/L以下		4.5											0	4.5	4.5
	39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		53											0	53	53
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		114											0	114	114
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02											0	0	0
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001											0	0	0
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001											0	0	0
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.002											0	0	0
	45 フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005											0	0	0
	46 有機物(全有効炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.34											0.0	0.34	0.34
	47 pH値	5.8～8.6		7.4											0	7.4	7.4
	48 味	異常でないこと													原水は行いません		
	49 臭気	異常でないこと		異常なし											-	-	-
	50 色度	5度以下		<0.5											0	0	0
	51 濁度	2度以下		<0.1											0	0	0
	消 毒	残留塩素	1.0mg/L以下												-	-	-
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上												-	-	-
	判 定														-	-	-
目標管理項目	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	-	-	-	
	大腸菌	検出されないこと	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	(+)陽性	(+)陽性	(+)陽性	(-)陰性	(-)陰性	(-)陰性	-	-	-	
	判 定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

浄水処理に起因する消毒副生成物のため原水では行いません

採 水 年 月 日			4月15日	5月13日	6月9日	7月8日	8月5日	9月8日	10月7日	11月11日	12月1日	1月14日	2月3日	3月2日	平均値	最小	最大	
採 水 者			三上 友幸	三上 友幸	高橋 基	鎌田 誠	高田 仁	高田 仁	三上 友幸	畠山 裕大	高田 仁	畠山 裕大	畠山 裕大	畠山 裕大				
天 候 (前日/ 当日)			雨/雨	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	曇り/曇り	曇り/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨	雪/雪	曇り/曇り	晴れ/晴れ				
気 温			7.1	17.7	23.5	31.3	25.5	25.7	17.9	9.3	8.5	-3.6	1.6	4.0				
水 温			10.6	14.5	18.2	24.3	26.7	23.8	19.9	12.1	9.5	4.7	3.9	4.5				
項 目			基準値															
水 質 基 準	健 康 に 関 する 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
		2 大腸菌	検出されないこと	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	(-) 陰性	-	-	-	
		3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						<0.0003						0	0	0	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005						0	0	0	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001						0	0	0	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0	0	0	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001						0	0	0	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						<0.002						0	0	0	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						<0.004						0	0	0	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	0	0	0	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.45			1.60			1.55			0	1.45	1.6	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.10						0	0.1	0.1	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.01						0	0	0	
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002						0	0	0	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.001						0	0	0	
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						<0.001						0	0	0	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.001						0	0	0	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001						0	0	0	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001						0	0	0	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001						0	0	0	
		21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	0	0	0
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0	0	0
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0	0	0
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.002			0.001			<0.001	0	0	0.002
		26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.004			0.003			0.001			<0.001	0	0	0.004
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0	0	0
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0	0	0.001
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0	0	0.001
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	0	0	0
	性 状 に 関 する 項 目	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		0.01			<0.01			<0.01	0	0	0.01	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	0	0	0	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							0	0	0	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02		0.05			0.02			0.02	0	0.02	0.05	
		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					9.3							0	9.3	9.3	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							0	0	0	
		38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.1	5.2	5.1	5.1	5	5.3
		39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						61						0	61	61	
		40 蒸発残留物	500mg/L以下			155			132			120			0	120	155	
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02						0	0	0	
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				0	0	0	
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					0	0	0	
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.002						0	0	0	
		45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005						0	0	0	
		46 有機物(全有効炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下	0.18	0.24	0.21	0.3	0.15	0.21	0.32	0.20	0.19	0.23	0.21	0.21	0.0	0.2	0.32
		47 pH値	5.8～8.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
		50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0	0	0.5
		51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0
	消 毒	残留塩素	1.0mg/L以下												-	-	-	
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.42	0.36	0.50	0.40	0.42	0.55	0.40	0.44	0.40	0.40	0.44	0.46	0.43	0.36	0.55
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	
目標管理項目	嫌気性芽胞菌		検出されないこと												-	-	-	
	大腸菌		検出されないこと												-	-	-	
	判 定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※平均値算出方法…検査結果に不等号が付いている場合は「0」とみなす

省略不可項目 (1回以上/月)

省略不可項目 (1回/3ヶ月以上)